

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: uognp_uopr@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 155

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 36 "ТЕРЕМОК" (ОГРН 1036602081560, ИНН 6633008706) МАДОУ ДЕТ-
СКИЙ САД №36 "ТЕРЕМОК"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

в лице заведующего МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №36 "ТЕРЕМОК" Федоровой Л.В.

(физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. от «09» сентября 2019 года, № 155, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

в период «17» сентября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

проведена внеплановая, выездная проверка Начальником ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Сваловым Евгением Сергеевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Объекта защиты: детский сад, расположенный по адресу: 624810, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Свердлова, 15.

(проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №36 "ТЕРЕМОК" Федоровой Л.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
3.	Лестничную клетку здания изолировать дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п. 62. СНиП 21-01-97 п. 6.18.	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внут-
решней службы Свалов Евгений Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» сентября 20 19г.



Предписание для исполнения получил:

з. Федуров
подпись

заведующий Федуров А.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«19» сентября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: oozppn_ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарекая, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 156

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 36 "ТЕРЕМОК" (ОГРН 1036602081560, ИНН 6633008706) МАДОУ ДЕТ-
СКИЙ САД №36 "ТЕРЕМОК"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя.

в лице заведующего МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №36 "ТЕРЕМОК" Федоровой Л.В.

(физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. от «09» сентября 2019 года, № 156, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: в период «17» сентября 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

проведена внеплановая, выездная проверка Начальником ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Сваловым Евгением Сергеевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Объекта защиты: детский сад, расположенный по адресу: 624810, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Школьная, 18.

(проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №36 "ТЕРЕМОК" Федоровой Л.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
3.	Лестничные клетки здания изолировать дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Правила противопожарного режима в РФ (Утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390) п. 62. СНиП 21-01-97 п. 6.18.	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внут-
ренней службы Свалов Евгений Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» сентября 20 19г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«19» сентября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99